



Bulletin d'analyse des échantillons : BC02508 - BC02509

Référence du Laboratoire : 2015-03-24-006-EP

Adresse destinataire

Requérant : **M. Pierre Reitz**

Reçu le : **24/03/2015**

Début de l'analyse : **24/03/2015**

Objet de l'analyse : **contrôle**

Adm. Comm. Clervaux

c/o M. Pierre Reitz

BP 35

L-9701 Clervaux

Tél: 921048-1 fax: 929180

Ce rapport comporte **4** pages et ne peut être reproduit partiellement sans accord explicite du Laboratoire.

Des renseignements supplémentaires sur les méthodes d'analyse et les incertitudes de mesure sont disponibles sur simple demande.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'analyse.

Les normes suivantes sont appliquées aux échantillonnages sous accréditation :

- ISO 19458 : analyses microbiologiques
- ISO 5667-1 : techniques d'échantillonnage
- ISO 5667-3 : conservation et manipulation des échantillons
- ISO 5667-6 : rivières et cours d'eau
- ISO 5667-10 : eaux usées

Les résultats bactériologiques sont à interpréter selon la norme ISO 8199:

- <1: organismes non-détectés dans le volume étudié
- 1-3: organismes présents dans le volume étudié
- 4-9: nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié

L'appréciation concernant une eau potable se rapporte au règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Lexique :

- # méthode sous accréditation
- § valeur-guide
pour la turbidité, la valeur-guide est de 5 FNU au niveau du consommateur et de 1 FNU au niveau du fournisseur
- S paramètre mesuré en sous-traitance
- n.d. paramètre non déterminé
- v.c. voir commentaire
- non détecté (mesure qualitative)
- + présent [faible (+), moyen (++), fort (+++)]





Votre référence	RESEAU-603	Reuler - réseau local
Nature de l'échantillon	eau potable	DEA15/13-10
prélevé le	24/03/2015 à 08:40	par SYND-DEA
N° échantillon	BC02508	échantillonnage ponctuel
		date de début des analyses 24/03/2015

PARAMETRE	Note	Méthodes d'analyse	RESULTAT	Unité	Valeur paramétrique
Microbiologie					
Germes totaux à 22°C (72 h)	#	ISO 6222	<1	cfu/ml	<100 §
Germes totaux à 36°C (48 h)	#	ISO 6222	2	cfu/ml	<20 §
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	<1	cfu/100ml	<1
Coliformes totaux	#	ISO 9308-2	<1	NPP/100ml	<1 §
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	<1	NPP/100ml	<1
Physico-Chimie					
Aspect de l'échantillon		SOP 023	propre		
Turbidité	#	ISO 7027	<0.50	FNU	<5 §
pH (à 20.5°C)	#	ISO 10523	8.3		6.5 - 9.5
Conductibilité électrique 20°C	#	ISO 7888	321	µS/cm	<2500
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	9.5	d°fr	
Dureté totale (selon ISO 6059)	#		14.6	d°fr	
Ammonium-NH4	#	ISO 7150	<0.05	mg/l	<0.50
Nitrites-NO2	#	ISO 6777	<0.05	mg/l	<0.50
Chlorures-Cl	#	ISO 10304-1	18	mg/l	<250
Nitrates-NO3	#	ISO 10304-1	19	mg/l	<50
Sulfates-SO4	#	ISO 10304-1	43	mg/l	<250
Calcium-Ca	#	ISO 14911	43	mg/l	
Magnésium-Mg	#	ISO 14911	8.7	mg/l	
Potassium-K	#	ISO 14911	<2	mg/l	
Sodium-Na	#	ISO 14911	9.2	mg/l	<200

Observations : Néant

Résultats validés le 27/03/2015 par JH



Votre référence	REC-603-03	REC Reuler
Nature de l'échantillon	eau potable	DEA15/13-11
prélevé le	24/03/2015 à 08:00	par SYND-DEA échantillonnage ponctuel
N° échantillon	BC02509	date de début des analyses 24/03/2015

PARAMETRE	Note	Méthodes d'analyse	RESULTAT	Unité	Valeur paramétrique
Microbiologie					
Germes totaux à 22°C (72 h)	#	ISO 6222	3	cfu/ml	<100 §
Germes totaux à 36°C (48 h)	#	ISO 6222	<1	cfu/ml	<20 §
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	<1	cfu/100ml	<1
Coliformes totaux	#	ISO 9308-2	<1	NPP/100ml	<1 §
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	<1	NPP/100ml	<1
Physico-Chimie					
Aspect de l'échantillon		SOP 023	propre		
Turbidité	#	ISO 7027	<0.50	FNU	<5 §
pH (à 20.4°C)	#	ISO 10523	8.2		6.5 - 9.5
Conductibilité électrique 20°C	#	ISO 7888	323	µS/cm	<2500 ;
Dureté carbonatée	#	ISO 9963-1	8.6	d°fr	
Dureté totale (selon ISO 6059)	#		15.4	d°fr	
Ammonium-NH4	#	ISO 7150	<0.05	mg/l	<0.50
Nitrites-NO2	#	ISO 6777	<0.05	mg/l	<0.50
Chlorures-Cl	#	ISO 10304-1	17	mg/l	<250
Nitrates-NO3	#	ISO 10304-1	19	mg/l	<50
Sulfates-SO4	#	ISO 10304-1	43	mg/l	<250
Calcium-Ca	#	ISO 14911	43	mg/l	
Magnésium-Mg	#	ISO 14911	9.1	mg/l	
Potassium-K	#	ISO 14911	<2	mg/l	
Sodium-Na	#	ISO 14911	9.0	mg/l	<200

Observations : Néant

Résultats validés le 27/03/2015 par JH



Appréciation :

Les échantillons sont conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne les paramètres analysés.

Veuillez noter que les valeurs paramétriques indiquées dans l'annexe I partie A et B du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine sont à respecter strictement et que pour l'interprétation des résultats d'analyses de ces paramètres aucune incertitude de mesure n'est prise en considération.

Pour les valeurs-guides indiquées dans la partie C du même règlement l'interprétation fournie par le laboratoire considère l'incertitude de mesure.

Manuela Barboni
Responsable technique